

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 4 «Сказка»

624140 Свердловская обл. г. Кировград, ул. Набережная 2-а
тел/факс 8(343-57) 6-01-44 e-mail: mkdou4skazka@mail.ru
ИНН 6616006240 КПП 668201001 БИК 046515000 ОГРН 1036600920025

Утверждаю:
Заведующий МАДОУ
детский сад № 4 «Сказка»
И.В. Драчкова/
Приказ № 12
от «11» января 2021г



ИНСТРУКЦИЯ 01-ПБ.21

о мерах пожарной безопасности
в здании, сооружениях и помещениях Муниципального
автономного дошкольного образовательного
учреждения детский сад комбинированного вида № 4
«Сказка» и на прилегающих к ним территориях
(новая редакция)

1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 и является обязательной для исполнения всеми работниками Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 4 «Сказка» (далее Детский сад) и воспитанниками.

1.2. Настоящая инструкция устанавливает требования пожарной безопасности, правила поведения людей, порядок организации пожарной безопасности в Детском саду и содержания территорий, зданий, сооружений, помещений Детского сада и других объектов (далее - объекты) в целях обеспечения пожарной безопасности.

1.3. Детский сад состоит из отдельно стоящих корпусов.

Корпус № 1 ул. Набережная 2А. Допустимое (предельное) количество людей в дневное время – 210 человек

Корпус № 2 ул. Набережная 7б. Допустимое (предельное) количество людей в дневное время – 130 человек

1.4. Работники Детского сада допускаются к работе только после прохождения вводного противопожарного инструктажа, первичного инструктажа на рабочем месте, прохождения пожарно-технического минимума, а при изменении специфики работы - внепланового инструктажа в соответствии с порядком, установленным руководителем.

1.5. В целях реализации Приказа МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 (ред. от 22.06.2010) "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" инструктажи по пожарной безопасности подразделяются на:

- ✓ вводный;
- ✓ первичный;
- ✓ повторный (не реже 1 раза в год);
- ✓ внеплановый;
- ✓ целевой.

1.6. Вводный противопожарный инструктаж в Детском саду проводится заместителем заведующего по хозяйственной работе и пожарной безопасности или лицом, ответственным за пожарную безопасность, назначенным приказом (распоряжением) руководителя Детского сада.

1.7. Первичный, повторный, внеплановый и целевой противопожарный инструктаж проводит непосредственный руководитель работника.

1.8. О проведении вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого противопожарного инструктажей делается запись в журнале учета проведения

инструктажей по пожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого и инструктируемого.

1.9. Руководители и работники Детского сада, ответственные за пожарную безопасность, обучаются пожарно-техническому минимуму в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части противопожарного режима, пожарной опасности технологического процесса и производства организации, а также приемов и действий при возникновении пожара в организации, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре.

1.10. Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, и работников Детского сада, проводится в течение месяца после приема на работу и с последующей периодичностью не реже одного раза в три года после последнего обучения.

1.11. В Детском саду не реже 1 раза в полугодие проводится проверка практической отработки плана эвакуации воспитанников и сотрудников.

1.12. В Детском саду обеспечивает наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре.

1.13. Руководитель Детского сада организует проведение перед началом каждого учебного года с обучающимися занятия по изучению требований пожарной безопасности.

1.14. Лица, виновные в нарушении инструкции о мерах пожарной безопасности, несут дисциплинарную, административную, уголовную и иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

1.14. Контроль соблюдения требований настоящей инструкции возлагается на заведующего Детским садом.

2. Обязанности лиц ответственных за пожарную безопасность в организации, обязанности работников

2.1. Руководитель Детского сада обязан:

- ✓ соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны;
- ✓ разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности;
- ✓ проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности;

- ✓ содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению;
- ✓ оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров;
- ✓ обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими служебных обязанностей на территории Детского сада;
- ✓ предоставлять по требованию должностных лиц Государственной противопожарной службы сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в Детском саду, а также о происшедших на их территориях пожарах и их последствиях;
- ✓ оповестить подразделение пожарной охраны при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, находящихся на территории организации, а также в случае уменьшения давления в водопроводной сети ниже требуемого;
- ✓ незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах.

2.2. Руководитель назначает лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое:

- ✓ обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте.
- ✓ обеспечивает наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны;
- ✓ обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с [главами 5, 7 и 8](#) Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012);
- ✓ обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте;
- ✓ обеспечивает проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах

пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами;

- ✓ обеспечивают содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, а также ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время;
- ✓ организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;
- ✓ обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.
- ✓ обеспечивает исправность сетей наружного и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год с составлением соответствующих актов;
- ✓ в случаях отключения участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, а также при уменьшении давления, в водопроводной сети ниже требуемого извещает об этом подразделение пожарной охраны.
- ✓ обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год).
- ✓ обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки;
- ✓ обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.

- ✓ обеспечивает 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.
- ✓ обеспечивает объект огнетушителями по нормам согласно требованиям пожарной безопасности, предусмотренными приложениями № 1 и 2 Правил противопожарного режима в РФ от 16.09.2019 г. № 1479

2.3. Работники обязаны:

- ✓ соблюдать требования пожарной безопасности, установленные в Детском саду;
- ✓ знать и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;
- ✓ выполнять требования пожарной безопасности, применимо к своему рабочему месту;
- ✓ при обнаружении нарушений в работе немедленно уведомлять об этом своего непосредственного руководителя;
- ✓ знать контактные номера телефон для вызова пожарной охраны, до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению воспитанников и сотрудников, имущества;
- ✓ оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;
- ✓ уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;
- ✓ своевременно проходить инструктажи по пожарной безопасности, а также обучение по пожарно – техническому минимуму;
- ✓ выполнять предписания, постановления и иные законные требования инженера по охране труда и руководителя Детского сада.

3. Содержание территории, зданий, помещений, эвакуационных путей

3.1. Перед началом учебного года Детский сад должна принять комиссия, в состав которой входит представитель государственного пожарного надзора.

3.2. Территорию Детского сада необходимо содержать в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить.

3.3. Дороги, проезды и подъезды к пожарным водоисточникам, а также доступы к пожарному инвентарю и оборудованию должны быть всегда свободными, содержаться в исправном состоянии, а зимой - быть очищенными от снега и льда.

3.4. Разведение костров, сжигание мусора и устройство открытых кухонных очагов на территории Детского сада не допускается.

3.5. Все проходы, эвакуационные пути и выходы из здания должны быть свободными. Здания Детского сада должно быть обеспечено светящимися

указателями "Выход", табличками пути следования при эвакуации, планами эвакуации, размещенными в доступных для обозрения местах, табличками с телефонами вызова экстренных служб.

3.6. Двери лестничных клеток, коридоров, тамбуров и холлов должны иметь уплотнения в притворах и оборудованы устройствами самозакрывания, которые должны постоянно находиться в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противоподымных дверей (устройств).

3.7. В помещениях Детского сада размещать только необходимые для обеспечения воспитательно-образовательного процесса предметы и приспособления.

3.8. В зданиях Детского сада обеспечивается наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.

3.9. В помещении Детского сада на каждом этаже обеспечивается наличие планов эвакуации людей при пожаре, которые размещаются на видных местах. На плане эвакуации людей при пожаре обозначаются места хранения первичных средств пожаротушения.

3.10. Здания Детского сада должны быть обеспечены телефонной связью и устройством для подачи сигнала тревоги при пожаре. Из помещений Детского сада предусматривается не менее 2 эвакуационных выходов, которые обеспечиваются освещением и соответствующими знаками пожарной безопасности.

3.11. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

3.12. На дверях складского назначения и наружных установках обеспечивает наличие обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с [главами 5, 7 и 8](#) Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

3.13. Наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах (покрытиях) зданий и сооружений Детского сада находятся в исправном состоянии, и не реже 1 раза в 5 лет проводится эксплуатационные испытания пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего акта испытаний.

3.14. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на территорию образовательной организации необходимо:

- ✓ соблюдать проектные решения;

- ✓ обеспечивать наличие нормативных проходов, в том числе в части путей эвакуации и эвакуационных выходов при расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования;
- ✓ надежно крепить поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах ковры, ковровые дорожки и другие покрытия;
- ✓ следить, чтобы знаки пожарной безопасности, обозначающие пути эвакуации и эвакуационные выходы, были в исправном состоянии, а эвакуационное освещение включалось автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения;
- ✓ при пожаре обеспечивать доступ подразделениям пожарной охраны в любые помещения для эвакуации и спасения людей, ограничения распространения, локализации и тушения пожара.

3.15. Двери на путях эвакуации открываются наружу по направлению выхода из здания, за исключением дверей, направление открывания которых не нормируется требованиями нормативных документов по пожарной безопасности или к которым предъявляются особые требования

3.16. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

3.17. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на объект запрещено:

- ✓ устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. Допускается в дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств;
- ✓ размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах) различные изделия, оборудование, отходы, мусор и другие предметы, препятствующие безопасной эвакуации, а также блокировать двери эвакуационных выходов;
- ✓ устраивать в тамбурах выходов из зданий сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

- ✓ фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;
- ✓ изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования.

3.18. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу.

3.19. Расстановка мебели и оборудования в групповых помещениях, спальнях, кабинетах, и других помещениях не должна препятствовать эвакуации людей и подходу к средствам пожаротушения.

3.20. В здании Детского сада обеспечивается исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы;

3.21. Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

3.22. Двери технических помещений (вентиляционных камер, складов, кладовых, электрощитовых и т.д.) должны быть постоянно закрыты на замок. Ключи от замков следует хранить в определенном месте, доступном для получения их в любое время суток. На дверях технических помещений должны быть надписи, определяющие назначение помещений и место хранения ключей.

3.23. По окончании работы работники Детского сада должны тщательно осмотреть помещения, устранить выявленные недостатки, обесточить электросеть, электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации, закрыть помещения на ключ.

3.24. Курение в здании Детского сада и на прилегающей территории категорически **запрещено**.

3.25. В здании Детского сада запрещается:

- ✓ хранить и применять в подвальных и цокольных этажах легковоспламеняющиеся жидкости, горючие материалы, взрывчатые вещества, пиротехнические устройства, товары в аэрозольной упаковке и другие взрывоопасные вещества и материалы;

- ✓ эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
- ✓ пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;
- ✓ обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;
- ✓ пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;
- ✓ оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;
- ✓ применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;
- ✓ размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;
- ✓ использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ.
- ✓ использовать вентиляционные камеры и другие технические помещения оборудования, для хранения мебели и других предметов;
- ✓ устраивать в подвалах мастерские, а также размещать иные хозяйственные помещения, если нет самостоятельного выхода или выход из них не изолирован противопожарными преградами от общих лестничных клеток;
- ✓ снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;
- ✓ производить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим

системам обеспечения пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки пожаротушения, системы дымоудаления, системы оповещения и управления эвакуацией);

- ✓ производить перепланировку помещений с отступлением от требований строительных норм и правил;
- ✓ производить уборку помещений, очистку деталей и оборудования с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;
- ✓ устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;
- ✓ использовать для отделки стен и потолков путей эвакуации (рекреаций, лестничных клеток, фойе, вестибюлей, коридоров и т. п.) горючие материалы устанавливать решетки, жалюзи и подобные им несъемные солнцезащитные, декоративные и архитектурные устройства на окнах помещений, связанных с пребыванием людей, а также лестничных клеток, коридоров, холлов и вестибюлей;
- ✓ проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;
- ✓ использовать электроплитки, кипятильники, электрочайники, газовые плиты и т. п. устройства для приготовления пищи (за исключением специально оборудованных помещений);
- ✓ проводить огневые, электросварочные и другие виды пожароопасных работ в зданиях при наличии в них людей;
- ✓ применять для освещения свечи, керосиновые лампы и фонари;
- ✓ эксплуатировать керосиновые фонари и настольные керосиновые лампы для освещения помещений в условиях, связанных с их опрокидыванием.
- ✓ сливать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в канализацию;
- ✓ производить отогревание труб систем отопления, водоснабжения, канализации и т. п. с применением открытого огня;
- ✓ хранить на рабочих местах и в шкафах, а также оставлять в карманах спецодежды использованные обтирочные материалы;

3. Требования к системам отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

4.1. Перед началом отопительного сезона все приборы и системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха Детского сада должны быть

проверены и отремонтированы, а обслуживающий их персонал должен пройти противопожарный инструктаж.

4.2. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:

- ✓ отключать огнезадерживающие устройства;
- ✓ оставлять двери вентиляционных камер открытыми;
- ✓ выжигать скопившиеся в воздуховодах и зонтах жировые отложения и другие горючие вещества;
- ✓ закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;
- ✓ подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы;
- ✓ хранить в вентиляционных камерах материалы и оборудование.

5. Требования к электроустановкам

5.1. Электрические сети и электрооборудование, используемое в Детском саду, а также правила их эксплуатации должны отвечать требованиям действующих правил устройства электроустановок, правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.

5.2. Соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей должны быть выполнены с помощью опрессовки, пайки или специальных зажимов.

5.3. Переносные светильники должны быть оборудованы защитными стеклянными колпаками и металлическими сетками и подключаться от осветительных коробок со штепсельными розетками.

5.4. Электродвигатели должны регулярно очищаться от пыли.

5.5. При эксплуатации электроустановок запрещается:

- ✓ использовать кабели и провода с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
- ✓ оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными концами;
- ✓ пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, выключателями и другими неисправными электрическими приборами;
- ✓ применять для прокладки электросетей радио- и телефонные провода.

5.6. Все неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут вызвать искрение и короткое замыкание, должны быть немедленно устранены.

5.7. На случай отключения электроэнергии на посту дежурного должны храниться электрические фонари. Ответственность за их хранение и поддержание в рабочем состоянии возлагается на заместителя директора по административно-хозяйственной части

6. Требования к противопожарному водоснабжению

6.1. Внутренние пожарные краны Детского сада должны находиться в исправном состоянии, регулярно организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год с составлением соответствующих актов.

6.2. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть оборудованы рукавами и стволами и помещены в шкафы. На дверце каждого шкафа пожарного крана должны быть указаны: буквенный индекс пожарного крана; порядковый номер пожарного крана; номер телефона ближайшей пожарной части.

6.3. Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу.

6.4. Пожарные рукава должны быть сухими, хорошо скатанными и присоединенными к кранам и стволам. Один раз в год необходимо производить их проверку путем пуска воды под давлением.

6.5. Пожарные рукава, должны быть укомплектованы ручными пожарными стволами и вентилями, пожарные рукава перекатываются не реже 1 раза в год.

6.6. Пожарные шкафы крепятся к стене, при этом обеспечивается полное открывание дверец шкафов не менее чем на 90 градусов.

6.7. В случае проведения ремонтных работ или отключения участков водопроводной сети, выхода из строя насосных станций, утечки воды из пожарных водоемов и резервуаров следует немедленно уведомить об этом пожарную охрану.

7. Требования к эксплуатации установок пожарной автоматики

7.1. В Детском саду должно быть обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.

7.2. Установки пожарной автоматики Детского сада должны эксплуатироваться в автоматическом режиме и круглосуточно находиться в рабочем состоянии.

7.3. В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту установок, проведение которых связано с их отключением, администрация Детского сада должна обеспечить пожарную безопасность защищаемых установками помещений и известить об этом пожарную охрану.

7.4. При эксплуатации установок пожарной автоматики не допускается:

- ✓ загромождать подходы к контрольно-сигнальным устройствам и приборам;
- ✓ складировать материалы на расстоянии 0,6 м до извещателей;
- ✓ наносить на извещатели краску, побелку, штукатурку и другие защитные покрытия.

8. Требования к первичным средствам пожаротушения

8.1. Детский сад оснащается первичными средствами пожаротушения независимо от оборудования здания и помещений установками пожаротушения и пожарными кранами. Ответственность за обеспечение Детского сада первичными средствами пожаротушения, их техническое состояние и соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя возлагается на заместителя заведующего по хозяйственной работе.

8.2. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где исключено попадание на них прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, а также непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

8.3. Ручные огнетушители размещаются:

- ✓ путем навески на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м от пола до нижнего торца огнетушителя;
- ✓ путем установки в пожарные шкафы совместно с пожарными кранами, в специальные тумбы или пожарные стенды.

8.4. На период перезарядки и технического обслуживания огнетушителей, связанного с их ремонтом, на их место должны быть установлены огнетушители из резервного фонда.

8.5. При эксплуатации и техническом обслуживании огнетушителей следует руководствоваться требованиями, изложенными в прилагаемых к ним паспортах заводов-производителей и утвержденными в установленном порядке регламентами технического обслуживания огнетушителей каждого вида.

8.6. Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожаров, запрещается.

9. Требования к проведению массовых мероприятий

9.1. Перед началом культурно-массовых мероприятий заведующий Детского сада должен тщательно проверить все помещения, эвакуационные пути и выходы на соответствие их требованиям пожарной безопасности, а также

убедиться в наличии и исправном состоянии средств пожаротушения, связи и пожарной автоматики.

Все выявленные недостатки должны быть устранены до начала культурно-массового мероприятия.

9.2. На время проведения культурно-массовых мероприятий должно быть обеспечено дежурство работников Детского сада. Ответственный дежурный назначается приказом заведующего с возложением обязанностей по осмотру помещений перед началом мероприятий с массовым пребыванием людей в части соблюдения мер пожарной безопасности.

9.3. Во время проведения культурно-массового мероприятия с детьми должны неотлучно находиться дежурный администратор, воспитатели, с которыми предварительно проводится целевой противопожарный инструктаж. Эти лица должны быть проинструктированы о мерах пожарной безопасности и порядке эвакуации детей в случае возникновения пожара и обязаны обеспечить строгое соблюдение требований пожарной безопасности при проведении культурно-массового мероприятия.

На время проведения массовых мероприятий должно быть организовано дежурство работников Детского сада.

9.4. Культурно-массовые мероприятия должны проводиться в зданиях I и II степени огнестойкости - в помещениях любого этажа, а при проведении указанных мероприятий для детей ясельного возраста и детей с нарушением зрения и слуха - только на 1-м этаже

Проведение культурно-массовых мероприятий в подвальных и цокольных помещениях запрещается.

9.5. Этажи и помещения, где проводятся культурно-массовые мероприятия, должны иметь не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов.

9.6. Количество мест в помещениях устанавливается из расчета 0,75 кв. на человека, а при проведении танцев, игр и подобных им мероприятий из расчета 1,5 кв. на одного человека (без учета площади сцены). Заполнение помещений людьми сверх установленных норм не допускается.

9.7. Ширина продольных и поперечных проходов в помещениях для проведения культурно-массовых мероприятий должна быть не менее одного метра, а проходов, ведущих к выходам, не менее ширины самих выходов. Все проходы и выходы должны располагаться так, чтобы не создавать встречных или пересекающихся потоков людей.

Сокращать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах добавочные места запрещается.

9.8. Эвакуационные выходы из помещений должны быть обозначены световыми указателями с надписью "Выход" белого цвета на зеленом фоне, подключенными к сети аварийного или эвакуационного освещения здания. При наличии людей в помещениях световые указатели должны быть во включенном состоянии.

9.9. В помещениях, используемых для проведения культурно-массовых мероприятий, запрещается:

- ✓ использовать ставни на окнах для затемнения помещений;
- ✓ хранить бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
- ✓ хранить имущество, инвентарь и другие предметы, вещества и материалы под сценой или подмостками, а также в подвалах, расположенных под помещениями;
- ✓ применять предметы оформления помещений, декорации и сценическое оборудование, изготовленные из горючих синтетических материалов, искусственных тканей и волокон (пенопласта, поролона, поливинила и т.п.);
- ✓ применять открытый огонь (факелы, свечи, канделябры, фейерверки, бенгальские огни и т.п.), использовать хлопушки, применять дуговые прожекторы, устраивать световые эффекты с применением химических и других веществ, могущих вызвать загорание;
- ✓ устанавливать стулья, кресла и т.п., конструкции которых выполнены из пластмасс и легковоспламеняющихся материалов;
- ✓ устанавливать на дверях эвакуационных выходов замки и другие трудно открывающиеся запоры;
- ✓ устанавливать на окнах глухие решетки.
- ✓ а) применять дуговые прожекторы со степенью защиты менее IP 54 и свечи (кроме культовых сооружений);
- ✓ б) проводить перед началом или во время представления огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;
- ✓ в) уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.;
- ✓ г) превышать нормативное количество одновременно находящихся людей в залах (помещениях) и (или) количество, определенное расчетом, исходя из условий обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре. При отсутствии нормативных требований о максимальном допустимом

количестве людей в помещении следует исходить из расчета не менее 1 кв. метра на одного человека.

9.10. Полы помещений должны быть ровными, без порогов, ступеней, щелей и выбоин.

9.11. Все сгораемые декорации, сценическое оформление, а также драпировка, применяемые на окнах и дверях, должны подвергаться обработке огнезащитными составами с составлением акта в двух экземплярах, один из которых передается заказчику, а второй хранится в организации, производившей пропитку.

9.12. Руководитель Детского сада обязан производить проверку качества огнезащитной обработки декораций и конструкций перед проведением каждого культурно-массового мероприятий.

9.13. При проведении новогодних праздников елка должна устанавливаться на устойчивом основании (подставка, бочка с водой) с таким расчетом, чтобы не затруднялся выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее одного метра от стен и потолков.

При отсутствии в детском учреждении электрического освещения новогодние представления и другие культурно-массовые мероприятия должны проводиться в дневное время.

9.14. Оформление иллюминации елки должно производиться только опытным электриком.

9.15. На мероприятиях с массовым пребыванием людей применяются электрические гирлянды и иллюминация, имеющие соответствующие сертификаты соответствия.

При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев и повреждение изоляции проводов, искрение и др.) иллюминации или гирлянды немедленно обесточиваются.

9.16. Новогодняя елка устанавливается на устойчивом основании и не должна загромождать эвакуационные пути и выходы из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков, а также приборов систем отопления и кондиционирования.

9.17. Участие в празднике елки детей и взрослых, одетых в костюмы из ваты, бумаги, марли и подобных им легковоспламеняющихся материалов, не пропитанных огнезащитным составом, запрещается.

9.18. При оформлении елки запрещается:

- ✓ использовать для украшения целлулоидные и другие легковоспламеняющиеся игрушки и украшения;

- ✓ применять для иллюминации елки свечи, бенгальские огни, фейерверки и т.п.;
- ✓ обкладывать подставку и украшать ветки ватой и игрушками из нее, не пропитанными огнезащитным составом.

10. Порядок осмотра и закрытия здания и помещений по окончании работы

10.1. В помещениях Детского сада необходимо соблюдать установленный порядок осмотра и закрытия помещений.

10.2. Работник, ответственный за противопожарную безопасность помещения, после окончания рабочего дня обязан:

- ✓ осмотреть помещение и убедиться в отсутствии возможных причин возникновения пожара;
- ✓ обесточить все электропотребители, за исключением работающих круглосуточно и дежурного освещения;
- ✓ проверить закрытие окон;
- ✓ закрыть помещение, ключи повесит в специальных шкафу для хранения ключей и сделать соответствующую запись в журнале осмотра помещений.

10.3. Помещения могут быть закрыты только после их осмотра и устранения всех пожароопасных недочетов. О недочетах, которые не могут быть устранены проверяющим, последний обязан немедленно сообщить заведующему или заместителю заведующего по хозяйственной работе для принятия соответствующих мер. Неисправные электросети и электрооборудование должны быть немедленно отключены до приведения их в пожаробезопасное состояние.

10.4. При обнаружении неисправностей и (или) аварийной ситуации работники Детского сада обязаны поставить в известность администрацию Детского сада, обеспечить отсутствие воспитанников в аварийном помещении.

11. Обязанности и действия работников при пожаре

11.1. В случае возникновения пожара действия работников Детского сада и привлекаемых к тушению пожара лиц в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности детей, их эвакуацию и спасение.

11.2. Каждый работник Детского сада, обнаруживший пожар или его признаки (задымление, запах горения или тления, повышения температуры и т. п.), обязан: немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную часть по стационарному телефону на номер «01» или 4-17-72, 4-07-80 или единый телефон –«112»

С мобильного телефона операторов сотовой связи в Свердловской области:

- оператор Мотив (Motiv). Скай-Линк (Sky-link) –«901»
- оператор МегаФон (Megafon), МТС, Utel, TELE2. – «010» (вместо последнего нуля можно набрать любую другую цифру, 112
- оператор Билайн (Beeline) - «001» (вместо последнего нуля можно набрать любую другую цифру, 112
- или 8- 343-57-4-17-72, 8- 343 – 57-4-07-80

(при этом необходимо четко назвать адрес Детского сада, место возникновения пожара, а также сообщить свою должность и фамилию);

- ✓ задействовать систему оповещения людей о пожаре, приступить самому и привлечь других лиц к эвакуации детей из здания в безопасное место согласно плану эвакуации;
- ✓ известить о пожаре заведующего Детским садом или заменяющего его работника;
- ✓ при необходимости отключить энергоснабжение здания;
- ✓ в случае целесообразности приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения;
- ✓ по возможности вынести из здания наиболее ценное имущество и документы.

11.3. Все работники Детского сада должны быть ознакомлены с планом действий администрации и персонала в случае возникновения пожара, знать и четко выполнять свои обязанности.

11.4.Руководитель в случае возникновения пожара при непосредственном участии своего заместителя по хозяйственной работе:

- ✓ продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность о случившемся вышестоящее руководство;
- ✓ осуществлять руководство эвакуацией людей и тушением пожара до прибытия пожарных подразделений;
- ✓ в случае угрозы для жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся силы и средства;
- ✓ организовать проверку наличия детей и работников, эвакуированных из здания, по имеющимся спискам;
- ✓ выделить для встречи пожарных подразделений лицо, хорошо знающее расположение подъездных путей и водоисточников;
- ✓ при необходимости отключить энергоснабжение здания, прекратить все работы в здании за исключением работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;
- ✓ удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;
- ✓ при необходимости вызвать к месту пожара медицинскую и другие службы;
- ✓ обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

- ✓ организовать отключение сетей электроснабжения, остановку систем вентиляции и кондиционирования воздуха и осуществление других мероприятий, способствующих предотвращению распространения пожара;
- ✓ организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;
- ✓ организовать встречу пожарных подразделений, проинформировать первого прибывшего начальника пожарной охраны о принятых мерах, о конструктивных особенностях здания, действовать по его указанию в зависимости от обстановки.

11.5. Действия заместителя заведующего по хозяйственной работе:

- ✓ руководит членами ДПД по тушению пожара, осуществляет эвакуацию работников и воспитанников до прибытия подразделений пожарной охраны;
- ✓ при необходимости дублирует сообщение о пожаре в пожарную охрану по стационарному телефону на номер «01» или 4-17-72, 4-07-80 или единый телефон –«112»

С мобильного телефона операторов сотовой связи в Свердловской области:

- оператор Мотив (Motiv). Скай-Линк (Sky-link) –«901»
- оператор МегаФон (Megafon), МТС, Utel, TELE2. – «010» (вместо последнего нуля можно набрать любую другую цифру, 112
- оператор Билайн (Beeline) - «001» (вместо последнего нуля можно набрать любую другую цифру, 112
или 8- 343-57-4-17-72, 8- 343 – 57-4-07-80

- ✓ задействует единый сигнал по оповещению людей на случай возникновения пожара, начинает эвакуацию воспитанников и работников;
- ✓ выделяет работника для встречи пожарной команды, знающего расположение пожарных гидрантов, кранов и местонахождение очага возгорания;
- ✓ удаляет за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара и эвакуации. В случае необходимости организует поиск пропавших воспитанников и работников;
- ✓ организует отключение электроэнергии, системы вентиляции и обеспечивает соблюдение требований техники безопасности;
- ✓ организует освобождение подъездов к зданию от автомашин и встречу пожарных подразделений;
- ✓ докладывает начальнику прибывшего пожарного подразделения об обстановке на пожаре, эвакуированных людях, принятых мерах и поступает в его распоряжение.

11.6. Действия старшего воспитателя:

- ✓ принимает и подтверждает сообщение о пожаре;
- ✓ организует эвакуацию воспитанников из здания (территории);

- ✓ контролирует посты безопасности, не допускающие возврата людей в здание;
- ✓ докладывает начальнику ДПД о принятых мерах и действует по его указанию;
- ✓ организует сбор воспитанников, работников в условленном месте эвакуации, сверку списков.

Место эвакуации:

- территория корпуса № 2 для корпуса № 1
- территория корпуса № 1 для корпуса № 2

- ✓ докладывает руководителю Детского сада о ходе и результатах эвакуации людей из здания (территории);
- ✓ действует по указанию начальника ДПД, в зависимости от обстановки;
- ✓ в отсутствие начальника ДПД выполняет его обязанности.

11.7. Действия медицинской сестры:

- ✓ после получения сообщения о пожаре комплектует оперативный набор для оказания первой медицинской помощи пострадавшим при пожаре;
- ✓ вызывает скорую медицинскую помощь по телефону «03»;
- ✓ участвует в эвакуации воспитанников из здания;
- ✓ при задымлении обеспечивает людей (воспитанников, работников) средствами индивидуальной защиты дыхательных путей (респираторами, марлевыми повязками);
- ✓ после эвакуации людей из здания проверяет состояние здоровья воспитанников и работников, при необходимости оказывает первую медицинскую помощь;
- ✓ встречает машины «скорой помощи», провожает врачей к пострадавшим, оказывает помощь в госпитализации;
- ✓ при отсутствии пострадавших среди эвакуированных возвращается к месту пожара, при необходимости оказывает первую медицинскую помощь членам ДПД, пострадавшим при тушении пожара

11.8. Действия повара:

- ✓ принимает и подтверждает сообщение о пожаре, контролирует отключение оборудования и системы вентиляции. Проводит визуальный осмотр на закрытие окон, дверей пищеблока;
- ✓ направляет членов ДПД с огнетушителями к месту пожара;
- ✓ организует тушение пожара первичными средствами пожаротушения (огнетушителями, пожарными стволами) силами членов ДПД;
- ✓ докладывает начальнику ДПД о принятых мерах и действует по его указанию;
- ✓ организует охрану здания и территории до приезда пожарных;
- ✓ встречает подразделения пожарной охраны и указывает место пожара;
- ✓ действует по указанию начальника ДПД, в зависимости от обстановки;

- ✓ в случае отсутствия начальника ДПД и лица, его заменяющего (старшего воспитателя), выполняет его обязанности.

11.9. При проведении эвакуации и тушении пожара необходимо:

- ✓ с учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в кратчайший срок;
- ✓ исключить условия, способствующие возникновению паники. С этой воспитателям, другим работникам Детского сада нельзя оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации;
- ✓ эвакуацию детей следует начинать из помещения, в котором возник пожар, и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения. Детей младшего возраста и больных следует эвакуировать в первую очередь;
- ✓ в зимнее время по усмотрению лиц, осуществляющих эвакуацию, дети старших возрастных групп могут предварительно одеться или взять теплую одежду с собой, а детей младшего возраста следует выводить или выносить, завернув в одеяла или другие теплые вещи;
- ✓ тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне детей, спрятавшихся под кроватями, столами, в шкафах или других местах;
- ✓ выставлять посты безопасности на выходах в здание, чтобы исключить возможность возвращения детей и работников в здание, где возник пожар;
- ✓ при тушении следует стремиться в первую очередь обеспечить благоприятные условия для безопасной эвакуации людей;
- ✓ воздержаться от открывания окон и дверей, а также от разбивания стекол во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения. Покидая помещения или здание, следует закрывать за собой все двери и окна.

11.10. При прибытии пожарных подразделений лицо ответственное за пожарную безопасность на объекте обязано проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных особенностях здания, прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара. Он обязан также организовывать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 646116746743375933883833707902081325236681597662

Владелец Драчкова Ирина Владимировна

Действителен с 02.03.2023 по 01.03.2024